

Nr sprawy: ZP.271.5.2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi we wsi Drzazgowa Wola”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do siwz całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa i techniczna załączona do siwz jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2:

STWiORB – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN jest oparta na wycofanych i zastąpionych Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2008. Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania warstwy ścieralnej należy stosować Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wyd. 2014?

Odpowiedź:

Tak, należy stosować WT-1 i WT-2 z 2014 roku.


Pytanie nr 3:

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału do wykonania poboczy (projekt przewiduje pobocza gruntowe, a STWiORB D – 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM przewiduje zastosowanie kruszywa łamanego frakcji 0/25 mm)

Odpowiedź:

Pobocza są przewidziane jako gruntowe, jednak nie z gruntu miejscowego ale z dokopu. W opisie i na rysunkach widnieje w tej pozycji grunt kategorii II czyli tzw. pospółka, do której z uwagi na własności zbliżone do drobnego kruszywa np. 0/31,5 można zastosować specyfikację D-06.03.01a.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT

mgr inż. Lesław Kotowski