

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie*”, które jest dofinansowane ze środków *Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych*.

Będków, dnia 22.03.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.2023

Dotyczy: postępowania pn.: *Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie*

A. Działając na podstawie 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Będków, w imieniu i na rzecz której działa r. pr. Konrad Cichoń, przekazuje treść otrzymanych zapytań do SWZ i udzielonych na nie odpowiedzi oraz zmienia treść dokumentów zamówienia:

1) Czy prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych dotyczą segmentów budynków A,B,C,D oraz łączników E i F. Wg. Programu Funkcjonalno Użytkowego do ocieplenia jest 1616 m² ścian, a wg. Audytu 2640 m². Którą ilość należy przyjąć do wyceny?

Odp. Zakresem robót budowlanych są obiekty budowlane - segment A i B oraz łącznik E pomiędzy nimi.

Podane wartości są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zaleca własny pomiar.

2) Czy prace polegające na ociepleniu dachu dotyczy segmentów budynków A,B,C,D oraz łączników E i F. Wg. Programu Funkcjonalno-Użytkowego do ocieplenia dachu jest 1330 m², a wg. audytu 2227,12 m². Którą ilość należy przyjąć do wyceny?

Odp. Zakresem robót budowlanych są obiekty budowlane - segment A i B oraz łącznik E pomiędzy nimi.

Podane wartości są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zaleca własny pomiar.

3) Prosimy o sprecyzowanie co wchodzi w zakres robót malarskich. Czy są to segmenty A,B i łącznik E czy również segmenty C,D i łącznik F?

Odp. Zakresem robót budowlanych są obiekty budowlane - segment A i B

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie*”, które jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

oraz łącznik E pomiędzy nimi

Poziom -1 piwnica: wszystkie pomieszczenia oraz ciąg komunikacyjny z wyjątkiem magazynu 0/08 i kotłowni

Parter: wszystkie sale lekcyjne, kuchnia, stołówka plus ciąg komunikacyjny

Piętro 1: wszystkie sale lekcyjne plus pozostałe pomieszczenia, ciąg komunikacyjny

Piętro 2: wszystkie sale lekcyjne plus pozostałe pomieszczenia, ciąg komunikacyjny

Podane wartości są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zaleca własny pomiar.

4) Czy klatki schodowe w segmencie A i B mają być wydzielone ppoż.?

Odp. Zamawiający oczekują wykonana zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

5) Prosimy o sprecyzowanie co wchodzi w zakres docieplenia stropów w ciągach komunikacyjnych ?

Odp. Zamawiający oczekują m. in. wykonanie izolacji termicznej o wsp. lambda 0,031 W/(m*K) i wykonanie podwieszanego sufitu.

B. Pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentów zamówienia i wiążą podczas składania ofert.

C. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.