

STAROSTA TOMASZOWSKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
97-200 Tomaszów Maz. ul.Barlickiego 23
tel.-fax: (044) 725-17-68

Nr zlec. **635/2011**
Tomaszów dn. 01.07.2011

OPINIA

Nazwa projektu: **Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - g. Będków**

Data wpływu zlecenia do ZUDP: 2011-06-13

Jednostka projektowa:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "BIOPROJEKT"
Jaśki Grzegorz
97-310 MOSZCZENICA
Fabryczna 26
771-158-49-67

Inwestor:

Gmina Będków

97-319 BĘDKÓW-513
Parkowa 3

Projekt dotyczy:

przyłącze kanalizacyjne
sieć kanalizacji sanitarnej

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. (0-42) 664 16 49

Charakterystyka danego projektu:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - g. Będków, w. Zacharz, Nowiny

Podstawa prawna wydania opinii :

1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust.2 pkt.1, art.28 ust. 1 (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z późn. zm.) Rozporządzenie MRRB z dnia 02.04.2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
2. Stosownie do art.27 ust.2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii.
4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku , o którym mowa w paragrafie 13 ust. 2 rozporz. j.w.
- 5 Integralną częścią niniejszej informacji jest klauzula z pieczęcią i podpisem Przewodniczącego ZUDP, zamieszczona w projekcie.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
upr. GP. IV. 7242 (286) 94
.....
podpis

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt pozytywnie - z następującymi uwagami :

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie przed ich zniszczeniem , uszkodzeniem lub przemieszczeniem (rozporządzenie MSWiA z dn. 15.04.1999. Dz.U.nr 45,poz.454)
2. Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125, N SEP-E-004.
- Prace ziemne w pobliżu kabli wykonać ręcznie.
3. TP S.A.:
 - a) W miejscach skrzyżowań (zblżeń mniejszych niż 2 m) z kablem telekomunikacyjnym prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.
 - b) W miejscach skrzyżowań z kablem TP stosować na nim rurę osłonową „AROT” (kanalizację TP zabezpieczyć rurą fi 160, kable zabezpieczyć rurą fi 110).
 - c) Przy zbliżeniu słupów telefonicznych zachować odległość min. 0,5 m od krawędzi wykopu do słupa.
 - d) Rozpoczęcie robót należy zgłosić przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice, w celu wyznaczania nadzoru technicznego służb TP.
 - e) Nadzór nad w/w Robotami sprawować będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. Firmy, tj. „Relacom” Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Grabieniec 13, tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60, na warunkach odpłatnych.
 - g) W przypadku nie zastosowania się do w/w. Uwaga całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca). Zgłosić odbiór zabezpieczeń sieci TP.
4. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.
5. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.
6. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.
7. W przypadku niezastosowania się do zaleceń, winę za powstałe w czasie robót uszkodzenia ponosi Wykonawca.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
upr. GP. IV 7342 (286) 94

podpis

Z up. STAROSTY

Adelajda Karp
Zastępca Przewodniczącego
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej