

URZĄD GMINY BĘDKÓW  
97-319 Będków  
ul. Parkowa 3  
tel./fax (044) 725-70-15

Będków, dnia 15 kwietnia 2011 r.

Nasz znak: OŚR 6220.2.2011

## WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 kwietnia 2011 r. podajemy warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będków – obręb Będków, Zacharz, Nowiny.

### 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC Ø 200 mm Klasy S lub PE SDR 17
- przyłącza zaprojektować z rur PVC Ø 160 mm lub PE SDR 17;
- studnie rewizyjne sieciowe żelbetowe Ø 1000 mm lub PE Ø 1000 mm;
- rewizje z tworzywa PCV Ø 425 mm.

### 2. Sieciowe pompownie i rurociągi tłoczne:

- pompownie zbiornikowe z polimerobetonu lub betonu B45 o średnicy 1500 mm – składane na uszczelkę, wyposażenie pompowni w system pomp Metalchem lub równoważny. Sterowanie przystosowane do montażu monitoringu pompowni
- studnie rozprężne o średnicy 1200 mm;
- ogrodzenie terenu przepompowni;
- rurociągi z rur PEHD zakres średnic Ø 63 – 125 mm.

Sieć projektować do granicy posesji, od granicy projektować przyłącza do pierwszej rewizji w odległości ok. 3 m od granicy nieruchomości w kierunku budynku.

### Otrzymują:

- Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „BIOPROJEKT”;
- a/a.

  
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

Za zgodność z oryginałem  
Grzegorz Jaśki  
upr. GP. IV 1342 (286) 94

.....  
podpis