


UWAGA:

1. Uziom wykonać z bednarki zakopanej wokół budynku na głębokości ok. 0,6m w odległości ok. 1 metra od fundamentów.
2. W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia zastosować dodatkowo uziomy szpilkowe pionowe przyłączane do wykonanego już uziemienia.

 malecbarbara@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70		FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA mgr inż. Barbara MALEC	
		91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61	
TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I OCIEPLENIA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RZECZKOWIE			
LOKALIZACJA: RZECZKÓW, gm. Będków, działka nr ew. gr. 1038			
AUTOR:	inż. Jerzy JAKUBOWSKI	upr. nr NB.IV.7342/49/38	Branża: ELEKTR.
TYTUŁ RYS.:		Schemat zwołu pionowego instalacji odgromowej.	
DATA:	MAJ 2011 R.	SKALA:	NR. RYS.: E5