

Gmina Będków
ul. Parkowa 3
97-319 Będków

Będków, dnia 17.12.2025 r.

Nasz znak: IN.271.16.2025

Wszyscy uczestnicy
w postępowaniu

Odpowiedź na pytania

Gmina Będków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przedszkola i Żłobka oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z przestrzenią historyczno-edukacyjną” wpłynęły następujące pytania

1. Proszę o podanie planowanej liczby oddziałów oraz liczby dzieci dla której należy opracować dokumentację projektową – oddzielnie dla żłobka i przedszkola.

Odp. W placówce przedszkolnej maksymalna liczba dzieci w grupie -25 x 2 grupy, natomiast w żłobku maksymalna liczba dzieci 12-14.

2. Prosimy o podanie wymaganej powierzchni użytkowej biblioteki wraz z planowaną przestrzenią historyczno-edukacyjną (w m²), którą należy przyjąć do opracowania dokumentacji projektowej oraz odpowiedź czy wskazana powierzchnia obejmować będzie: - wyłącznie przestrzeń dla czytelników, - czy również magazyny księgozbioru, zaplecze socjalne, pomieszczenia administracyjne i techniczne.

Odp. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat wymaganej powierzchni biblioteki z planowaną przestrzenią historyczno-edukacyjną. Powierzchnia biblioteki jest uzależniona m.in. od wielkości księgozbioru (w naszym przypadku wynosi 13.500 szt.). Pozostałe czynniki wpływające na wielkość poszczególnych części obiektu to również wielkość działki oraz to, że Gmina planuje obiekt jedno lub dwukondygnacyjny. Wszystkie te elementy będą badane przez Wykonawcę i uzgadniane z Zamawiającym podczas opracowywania koncepcji.

3. Proszę o odpowiedź czy planowana kuchnia ma pełnić funkcji kuchni pełnej oraz jaką liczbę posiłków dziennie zakłada Zamawiający? Czy planowana jest kuchnia cateringowa?

Odp.

Posiłki w Przedszkolu – catering z kuchni zlokalizowanej w budynku szkoły

Posiłki w żłobku będą przygotowywane na miejscu. Żywnienie w żłobku powinno być zgodne z obowiązującymi normami żywienia małych dzieci. Dzieci w żłobku powinny spożywać 4 posiłki.

4. Proszę o odpowiedź o podanie planowanej powierzchni zabudowy i powierzchni całkowitej całej inwestycji.

Odp. Podanie planowanej powierzchni zabudowy wymaga sprawdzenia wielu czynników i to już na etapie projektowania rolą projektantów jest określić jakiej wielkości obiekt wpisuje się w teren przeznaczony na inwestycję (oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym). Przy założeniu, że obiekt ma pełnić 3 niezależne funkcje zdaniem Zamawiającego jego kubatura

przekroczy 1000 m3.

Odpowiedzi pytania zostały przesłane do Wykonawców, którzy ujawnili się w niniejszym postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.bedkow.com.pl/>

WÓJT
mgr Dariusz Misztal