



- UWAGI:
- Instalację wykonać systemem podtynkowym w rurkach peschla.
  - Układ zasilania TN-S.
  - Obwody gniazd wykonać przewodem YDY3x2,5mm<sup>2</sup>.
  - Zasilanie gniazd 3x400V/16A wykonać przewodem YDY5x4mm<sup>2</sup>.
  - W pomieszczeniach z wodą bieżącą zastosować osprzęt bрызgoszczelny.

<b>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</b>				
<b>mgr inż. Barbara MALEC</b>				
mlecb@poczta.onet.pl 91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61				
tel. kom. 602 22 90 70				
TEMAT: <b>ROZBUDOWA DACHU ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ</b>				
LOKALIZACJA: KALINÓW, gm. BĘDKÓW, działka nr ew. gr. 289				
PROJEKTANT: inż. Jerzy Jakubowski upr. nr NB IV 7342/49/98				
TYTUŁ RYS.: <b>SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH.</b>				
DATA: <b>SIERPIEŃ 2011 R.</b>	SKALA: <b>1:100</b>	NR RYS.: <b>E1</b>		