

Nr sprawy: ZP.271.2.2017

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rozbudowa, przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Będków**”

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielam następujących wyjaśnień:

#### Pytanie nr 5:

Kosztorys inst. elektryczne Rudnik:

- pozycja 31 - czy ta pozycja obejmuje **zakup** i montaż grzejników ?

Kosztorys inst. elektryczne Prażki:

- pozycja 32 - czy ta pozycja obejmuje **zakup** i montaż wentylatorów ?

#### Odpowiedź:

Pozycja 31 (świetlica Rudnik) oraz pozycja 32 (świetlica Prażki) obejmuje zarówno zakup jak i montaż grzejników i wentylatorów.

#### Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie niejasności związanej z przygotowaniem oferty przetargowej:

Z opisu zabezpieczenia przeciwpożarowego (pkt 11) wynika, że nie ma wymogu na hydrant wewnętrzny lub inny system zabezpieczenia przeciwpożarowego, rysunek I-07 pokazuje 2 miejsca z zaworami hydrantowymi DN25, natomiast w przedmiarze ujęte są zawór hydrantowy i szafka hydrantowa w ilości po 1 szt. ; proszę o podanie prawidłowej ilości tych elementów (świetlica Rudnik).

#### Odpowiedź:

1. Należy wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**WOJT**  
*mgr inż. Lesław Kołodziejczyk*