

Nr sprawy: ZP.271.2.2013

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków – Zacharz - Nowiny oraz Rosocha**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 4:

Czy do wykonania kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego mają być zastosowane rury PEHD SDR17 czy rury warstwowe TS?

Odpowiedź:

Do wykonania kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego mają być zastosowane rury PEHD SDR17.

Pytanie nr 5:

Czy do budowy oდეjść bocznych mają być stosowane trójniki PVC 200/160 (jak na profilu) czy też dogrzewane z PE?

Odpowiedź:

Do budowy oდეjść bocznych mogą być zastosowane trójniki PVC 200/160.

Pytanie nr 6:

Czy kanał po wybudowaniu będzie podlegał inspekcji TV?

Odpowiedź:

Tak. Po wybudowaniu kanał będzie podlegał inspekcji TV.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający akceptuje błąd odchylenia osi oraz spadku od 5 do 10% ze względu na zastosowaną w projekcie metodę przewiertu sterowanego.

Odpowiedź:

Odchylenie osi w pionie nie powinno być większe niż 20% od założonego spadku, na długości która nie przekracza 10 m, dla rury fi 200 rozbieżność 4 cm w górę i w dół na długości do 10 m, w poziomie odchylenie do 50%.

Pytanie nr 8:

W związku ze skomplikowaniem robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha, a w szczególności dużym zakresem prac wykonywanych w technologii bezwykopowej tj. przewiertów sterowanych, gdzie planowane są bardzo małe spadki, wykonujący przewierty musi posiadać sprzęt o wysokiej precyzji, jak i doświadczoną kadrę do wykonania tego typu robót. W związku z powyższym, czy Zamawiający mając na względzie tego typu charakter robót, ma jakieś szczególne wymagania, które chciałby, aby spełniał Wykonawca.

Odpowiedź:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie stawia żadnych innych dodatkowych wymagań.

Pytanie 9:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane studnie rewizyjne. Czy tak jak w przedmiarach z betonu, czy tak jak na profilach i w projekcie z Pe?

Odpowiedź:

Studnie rewizyjne mają być wykonane z Pe

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WOJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk