

Znak S.7021.1.2025

Będków, dnia 28.07.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dostawy, montaż i uruchomienie kontenera zlewnego stacji zlewnej w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Będkowie

Zamawiający
Gmina Będków
97-319 Będków ul Parkowa 3
NIP: 773 22 23 401
tel. 44 7257010 ; fax: 44 7257012

I. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze zamówienie udzielono na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

III. **Usługa dostawy, montaż i uruchomienie kontenera zlewnego stacji zlewnej w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Będkowie**

IV. Istotne warunki umowy

Usługa dostawy, montaż i uruchomienie kontenera zlewnego stacji zlewnej w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Będkowie polega na wykonaniu następujących usług:

- a. Dostawie kontenera stacji zlewnej kompatybilnego z szafą sterującą będącą w posiadaniu zamawiającego służącą zarządzaniu stacją.
- b. Podłączenie dostarczonego kontenera zlewnego do istniejącej komory ścieków dowożonych adaptowanej z pompowni głównej oczyszczalni ścieków.
- c. Kontener zlewny ścieków dowożonych wyposażony w zasuwę, która otwiera się tylko dla firm asenizacyjnych upoważnionych do przewozu ścieków. Stacja umożliwia zamknięcie zasuw w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dowiezionych ścieków , a zrzut nieczystości przerwany.
- d. Wymagania minimalne stacji zlewnej: ciąg technologiczny wykonany z rur minimum HDPE 100, zasawa nożowa z napędem elektrycznym, przepływomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem, przyłącze DN 100 typu strażackiego
- e. Zamawiający jest w posiadaniu szafy sterującej UZO produkcji Ścieki Polskie Sp. z O.O. służącą do zarządzania stacją zlewną. UZO jest wyposażone w kolorowy monitor dotykowy 13”, sterownik PLC, klawiaturę przemysłową typu QWERTY, za pomocą której można wprowadzić adres skąd dowieziono ścieki, moduł RFID – identyfikacji przewoźników wraz z kartami, ruter LTE zapewniający stabilne połączenie internetowe. Za pomocą UZO będzie możliwe dokonać odczytu w przedziałach: odczynu pH 2-12, Temperatury -0-50°C, przewodności – 0-20 mS, ścieków dowożonych.

- f. Zamawiający dopuszcza dostawę kontenera zlewnego tylko w przypadku pełnej kompatybilności z posiadana szafą UZO lub wymianę tejże szafy na koszt dostawcy.
 - g. W istniejącej przepompowni ścieków należy wykonać otwór pod wprowadzenie ścieków z dostarczonej stacji zlewniej. Należy również włączyć kanał odprowadzający ścieki do nowego rurociągu dochodzącego do kraty na wejściu ścieków do oczyszczalni.
 - h. Należy przewidzieć wykonania sterowania istniejącymi pompami w zależności od poziomu zgromadzonych ścieków i ich ładunku.
 - i. Jeżeli ze względów technologicznych konieczna jest podłączenie wody należy przewidzieć wykonanie takiego przyłącza z wewnętrznej sieci wodociągowej.
 - j. Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury
 - k. podpisany protokołu odbioru zleconej usługi przez Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury.
 - l. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.
 - m. Przy wycenie dostawy w celu określenia ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem usług
- V. Termin wykonania usługi

30 wrzesień 2025r.

VI. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Będków ul. Parkowa 3 , 97-319 Będków w sekretariacie urzędu — osobiście, droga pocztową lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@bedkow.com.pl

VII. Termin składania ofert:
do dnia 06.08.2025 r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VIII. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na Usługę dostawy, montaż i uruchomienie kontenera zlewnego stacji zlewniej w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Będkowie.”, Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy lub wysłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@bedkow.com.pl

IX. Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena” - najniższa cena, tj. wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia.

X. Zamawiający zastrzega sobie **prawo** do:
zgodnie z art. 701 §3 K.C. zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania, a także unieważnienia postępowania bez konieczności podania przyczyn. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od

kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy (chyba, że podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty).

XI. Osoba uprawniona do **kontaktów**:
Krzysztof Jędrzejczyk tel.447257010
e-mail: Krzysztof.jedrzejczyk@bedkow.com.pl

XII. Załączniki do **pytania ofertowego**

- załącznik nr 1- formularz ofertowy
- załącznik nr 2- załącznik graficzny do zapytania z planowana lokalizacja kontenera zlewnego

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
Sekretarz Gminy



