

Będków, dn. 27.10.2025 r.

Znak: ZP.271.9.2025

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania przetargowego do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku "Prawo zamówień publicznych" (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zacharz**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej przedstawiam ich treść pytań wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o określenie szczegółowego sposobu odtworzenia dróg gminnych i powiatowych. Prosimy o wskazanie:

- 1 Szerokość odtworzenia nawierzchni poszczególnych warstw konstrukcyjnych,
- 2 Grubości i rodzaju poszczególnych warstw konstrukcyjnych

Odpowiedź na pytanie 1

Warstwy konstrukcyjne dróg: wojewódzkiej oraz wewnętrznej powinny być przywrócone do stanu pierwotnego, zgodnie z wytycznymi gestorów dróg

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy od Wykonawcy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego przy realizacji robót w drogach gminnych?

Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją przetargową przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w pasie drogi wojewódzkiej oraz w pasie drogi wewnętrznej. Droga wewnętrzna jest w zarządzie Wójta Gminy Będków. W związku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego ani ponoszenie opłaty z tego tytułu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wskaże miejsce do zrzutu wody z odwodnienia wykopów w czasie budowy sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź na pytanie 3

Miejsce zrzutu wód zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Czy w związku ze zrzutem wód do infrastruktury Zamawiającego z odwodnienia wykopów powstałych w czasie budowy sieci kanalizacji będą pobierane od Wykonawcy opłaty? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zrzut wody we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Pytanie 5

Prosimy o informację dotyczącą możliwości fakturowania częściowego – z jaką częstotliwością oraz na jaką wartość mogą być wystawione faktury częściowe?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i odbiorze robót zgodnie z Umową.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane dokumenty do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający posiada zaświadczenie Wojewody Łódzkiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz informację Starostwa Powiatowego o zgłoszeniu robót budowlanych – dokumenty załączone w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie leży obowiązek zakupu i montaż agregatów dla pompowni.

Odpowiedź na pytanie 7

Projektowania pompownia zasilona będzie z sieci energetycznej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga wymiany gruntu, podczas zasypywania wykopów?

Odpowiedź na pytanie 8

Zgodnie z projektem technicznym wymagana jest całkowita wymiana gruntu

Pytanie 9

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia wykopów pod pompownię przy użyciu ścianek szczelnych?

Odpowiedź na pytanie 9

Nie przewiduje się użycia ścianek szczelnych.

Pytanie 10

Prosimy o załączenie projektu zagospodarowania terenu pompowni lub o załączenie wytycznych jak ten teren należy zagospodarować . Tj jakiej użyć siatki ogrodzeniowej, jak utwardzić teren, czy montować a jeśli tak bramę, furtkę.. Dane te są niezbędne do właściwej wyceny .

Odpowiedź na pytanie 10

Załączona część rysunkowa PZT – IS – 1 zawiera wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu pompowni.

WÓJT
mgr Dariusz Misztal