

Znak: ZP.271.23.2021

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych
na: "**Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Będków**".

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na skierowane w dniu 28.12.2021 r. do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129.) udzielam następujących wyjaśnień:

pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości kostki betonowej z 6,5 cm na 6 cm. Kostka o grubości 6cm jest wszędzie dostępna, kostka o grubości 6,5 cm jest trudno dostępna.

Odpowiedź:

Grubość kostki 6 cm jest prawidłowa pod warunkiem zastosowania produktu przeznaczonego na powierzchnie do użytku publicznego do ruchu pieszego.

pytanie nr 2

Jakiego rodzaju ma być kostka brukowa? Przemysłowa czy ogrodowa (szlachetna)? Przy tężni jako obiekcie ogólnie dostępnym kostka ogrodowa barwiona powierzchniowo szybciej się wytrze, kostka ta jest przeznaczona do sporadycznego użytkowania.

Odpowiedź:

Kostka ma być estetyczna jak w założeniach projektowych oraz przeznaczona do użytku przestrzeni publicznej . Pod pojęciem kostka przemysłowa często rozumiana jest t.z. tetka lub kostka prostokątna, jest to rozwiązanie typowo drogowe, a mając na uwadze zachowanie klimatu miejsca na taką zmianę nie wyrażam zgody.

WÓJT
mgr Dariusz Misztal