

Będków, dnia 28.10.2021

Znak: ZP.271.18.2021

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych

na: **„Budowa altan i obiektów małej architektury w miejscowości Remiszewice i Teodorów gm. Będków”.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na skierowane w dniu 27.10.2021 r. do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129.) udzielam następujących wyjaśnień:

pytanie nr 3

Czy ogrodzenie ma być wykonane tylko w Remiszewicach?

Odpowiedź:

Ogrodzenie do wykonania tylko w miejscowości Remiszewice dz. nr ew. 243 obręb Remiszewice

pytanie 4

Czy grill ma być wykonany tylko w Remiszewicach?

Odpowiedź:

Grill zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania tylko w miejscowości Remiszewice.

pytanie 5

Czy Zamawiający posiada projekt grilla ? Czy komin ma mieć wysokość 5m? Jakie wymiary powinien mieć grill?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada oddzielnego projektu grilla.

Zgodnie z dokumentacją projektową pod grill murowany należy wykonać płytę fundamentową o grubości 40cm . Grill murowany z cegły klinkierowej, komin wyprowadzony ponad dach.

Wymiary grilla zgodnie z dokumentacją projektową(rzut przyziemia):

Wymiary blatu roboczego: 300cm x 100cm

Konstrukcja grilla po zewnętrznej: 90cmx 100cm

Komi murowany 50cm x 51cm

Wysokość komina: wyprowadzić komin ponad dach.

pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów huśtawki ze stali tak jak belka pozioma?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów huśtawki ze stali tak jak belka pozioma.

Sporządziła: