

Znak: ZP.271.2.2024

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Będkowie**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej przedstawiam treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.:

Pytanie nr 1:

W związku ze zmianą wykończenia sufitów pomieszczeń -1.12, -1.13, -1.14 na Sufit modułowy 60x60 podwieszony na wys. 3,0m z wełny drzewnej łączonej magnezylem zintegrowanych z wełną mineralną gr. 4cm - kolor naturalny bardzo prosimy o informację czy wskazane płyty mają być montowane do CD czy do profilu T24? Jeżeli do T24, proszę wskazać czy zastosować krawędź prostą SK-04 czy opuszczoną SK-05. Dodatkowo wnoszę o wskazanie czy wykończenie wybranych płyt ma być w wersji Fine czy SuperFine.

Odpowiedz do pytania nr 1:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć krawędź prostą SK-04. Typ płyty Superfine.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z prośbą o rozszerzenie konkurencyjności dla przedmiotowego postępowania w zakresie systemowej podłogi sportowej. Zamawiający w dokumentacji technicznej określił wymagania dotyczące podłogi sportowej oraz wskazał jakie certyfikaty ma posiadać wykładzina sportowa. Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie technicznym pkt. 10.1.8 WYKOŃCZENIE POSADZEK, Zamawiający wymaga aby wykładzina posiadała certyfikaty Federacji Sportowych tj. EHF/IHF, FIBA, FIVB.

Zgodnie z art. 99 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”.

Przy tak wyspecyfikowanych zapisach Zamawiający narusza zasady dotyczące Prawa Zamówień Publicznych, promując tym samym produkt jednej marki, która jako jedyna takie certyfikaty posiada, jednocześnie uniemożliwiając uczciwą konkurencję poprzez niedopuszczenie ofert równoważnych.

Powyższe wynika z faktu, że certyfikat FIVB przy zadanej grubości wykładziny spełnia wyłącznie wykładzina firmy Gerflor Taraflex Evolutione.

Dodatkowo informuję, że certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych nie stanowią dokumentów technicznych w myśl obowiązujących przepisów prawa, są one jedynie aprobatami danych związków sportowych. Aprobaty nie są dokumentami potwierdzającymi jakość wyrobów, ponieważ związki sportowe nie przeprowadzają żadnych dodatkowych badań w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do realizacji w ramach przedmiotowego postępowania podłogi sportowej spełniającej parametry normy EN 14904 dla podłóg sportowych, z wykładziną o gr. min. 7,5 mm, posiadającą certyfikaty minimum dwóch międzynarodowych federacji sportowych.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że:

Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje Zamawiający - stosownie do swoich potrzeb, poprzez opisanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji. Taki opis obowiązuje w sposób równy i obiektywny wszystkim wykonawców, którzy są zainteresowani udziałem w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie, zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, nie wszyscy wykonawcy działający w danym segmencie rynku muszą mieć zagwarantowany dostęp do zamówienia, jeżeli nie dysponują produktem o wymaganych właściwościach. Pełną aktualność zachowują również tezy zawarte w wyroku o sygn. akt KIO/UZP 961/09, w którym uznano, że jeżeli wymogi stawiane przez Zamawiającego są uzasadnione jego rzeczywistymi potrzebami, to nie ma znaczenia, że ograniczony krąg dostawców, a w skrajnych przypadkach - nawet tylko jeden dostawca, może zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z opisem w specyfikacji.

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których jedynie niewielki ułamek stanowi nawierzchnia podłogi sportowej. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich rodzajów oraz typów nawierzchni występujących na rynku, obniżając przy tym swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe stawiane produktowi.

Zamawiający określił parametry techniczne nawierzchni w sposób gwarantujący uzyskanie właściwych parametrów sportowych dostosowanych do potrzeb użytkownika i były zgodne z obowiązującymi normami.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie parametrów nawierzchni.

Pytanie nr 3

W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia, opis przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez oferowaną wykładzinę sportową certyfikatów czterech federacji sportowych (w tym FIVB oraz EHF). Taki wymóg powoduje, iż Zamawiający wprost określa konkretny produkt, który jako jedyny może zostać zastosowany przez wykonawcę – wykładzinę sportową Taraflex marki Gerflor. Konsekwencją zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia konkretnego produktu, który nie posiada swojego odpowiednika, jest zmuszenie każdego z wykonawców do zaoferowania jednego dopuszczonego przez Zamawiającego produktu, co w konsekwencji powinno być uznane za celowe faworyzowanie konkretnego rozwiązania materiałowego/technologicznego. Prowadzi to wprost do wady opisu przedmiotu zamówienia, naruszając zakaz wynikający z art. 99 ust. 4 Pzp. Co ważne, do stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów OPZ, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia konkurencji. Skoro Zamawiający w sposób całkowicie nieuprawniony wyeliminował możliwość zaoferowania innego produktu niż wykładzina sportowa Taraflex marki Gerflor, należy uznać, że nie tylko utrudnił uczciwą konkurencję, ale w praktyce ją wyłączył. Dodatkowo certyfikaty federacji FIVB oraz EHF są dostępne jedynie na wyłączność firmy Gerflor więc żaden inny producent nie ma możliwości aby je uzyskać. Warto też mieć na uwadze iż certyfikaty w żadnym stopniu nie świadczą o jakości wykładziny, pełnią jedynie funkcję marketingową. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia powinien samodzielnie pozyskać wiedzę dotyczącą każdego z użytych do opisu przedmiotu zamówienia materiałów, nawet gdy sporządzanie takiego opisu zleca podmiotowi zewnętrznemu i wyeliminować takie sformułowania lub wymogi, które naruszają zakaz wynikający z treści art. 99 ust. 4 Pzp Mając powyższe na uwadze, Wykonawca na podstawie art. 284 ust. 1 Pzp zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, w poniższym zakresie: 1. Czy w związku z naruszeniem zakazu wynikającego z treści art. 99 ust. 4 Pzp, Zamawiający dopuści zaoferowanie przez wykonawców innych wykładzin sportowych, które posiadają min. 2 dowolne certyfikaty federacji sportowych oraz spełniają pozostałe parametry techniczne.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, dokonuje Zamawiający - stosownie do swoich potrzeb, poprzez opisanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji. Taki opis obowiązuje w sposób równy i obiektywny wszystkich wykonawców, którzy są zainteresowani udziałem w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W dokumentacji projektowej zostały opisane minimalne parametry jakie musi spełniać

nawierzchnia podłogi sportowej. Wykonawca może zaoferować nawierzchnię równoważną, której parametry spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub lepszą.

Zamawiający – formułując opis przedmiotu zamówienia, może posługiwać się kryteriami zapewniającymi jak najwyższe parametry jakościowe i komfort użytkowania, gdyż w ten sposób zmierza do efektywnego wykorzystania środków publicznych, jakie zostaną wydane w ramach postępowania. Zasada zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności nie jest równoznaczna z koniecznością akceptacji przez zamawiającego każdego świadczenia – w tym towarów i usług niskiej jakości, bądź o minimalnych parametrach, tylko w tym celu, aby zapewnić możliwość ubiegania się o zamówienie szerokiemu kręgowi wykonawców. Takie postępowanie Zamawiającego pozostaje pod ochroną art. 29 ust. 2 PZP i nie stanowi naruszenia uczciwej konkurencji. Konieczność zapewnienia równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie oznacza, że Zamawiający jest pozbawiony prawa do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z jego potrzebami. Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu zamówienia jest uprawniony do określenia w nim wymogu, aby towar oferowany przez wykonawcę legitymował się określonymi certyfikatami, które nie są wyłącznie działaniem marketingowym.

Certyfikaty międzynarodowych związków sportowych świadczą o jakości nawierzchni, a dodatkowo dają hali sportowej szansę na organizację imprez ogólnokrajowych na najwyższych poziomach rozgrywek. Żeby można było rozgrywać zawody wyższej rangi, podłoga sportowa musi spełniać określone wymagania dla danej dyscypliny, a to potwierdzone jest danym certyfikatem. Aby trafnie zdecydować, jakie certyfikaty są istotne, należy brać pod uwagę dyscypliny sportowe najczęściej występujące w Polsce. Są to piłka ręczna, koszykówka i siatkówka.

Ponadto obowiązkiem zamawiającego, jako organu prowadzącego szkoły, jest w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, (por. art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe), jak również wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych (por. art. 10 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737)). Po ułożeniu podłogi sportowej, stanowiącej wykładzinę w sali gimnastycznej, mają zostać wymalowane na niej linie boisk do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej.

Jednym z zasadniczych przeznaczeń sali, będzie jej wykorzystanie jako boiska do realizacji podstaw programowych nauczania z przedmiotu wychowanie fizyczne z zakresu tych właśnie dyscyplin sportu. Nie wdrażając się w szczegóły, zauważyć trzeba, że aktualnie

obowiązująca podstawa programowa, określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania [...], obejmuje między innymi umiejętności ucznia do wykonywania i stosowania w grze technicznych i taktycznych elementów gier: koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki, a także uczestnictwo w grach szkolnych i uproszczonych jako zawodnik.

Celem, jaki Zamawiający zamierza osiągnąć, jest zapewnienie jak najlepszej jakości, wysokiego standardu i komfortu użytkowania – a w konsekwencji również maksymalnie długiej żywotności boiska wielofunkcyjnego hali widowiskowo-sportowej, bez konieczności szybkiej wymiany, czy naprawy jego elementów składowych, w tym również po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Wymóg posiadania certyfikatów wprowadzony w opisie przedmiotu zamówienia służy przede wszystkim zapewnieniu, aby z udziału w postępowaniu wyeliminować wykonawców oferujących najtańsze produkty na rynku, spełniające wprawdzie minimalne parametry techniczne, ale jednocześnie cechujące się niską jakością wykonania, biorąc zarazem pod uwagę okoliczność, że gwarancje udzielane przez takich wykonawców są w rzeczywistości nieadekwatne do walorów oferowanych przez nich wyrobów.

Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu zamówienia jest uprawniony do określenia w nim wymogu, aby towar oferowany przez wykonawcę legitymował się określonym certyfikatem. Zakaz utrudniania konkurencji byłby naruszony dopiero wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego dostawcę lub konkretny produkt, działając w ten sposób niezgodnie z obowiązkiem obiektywnego i równego traktowania wszystkich podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie publiczne. Certyfikaty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i wymagane przez zamawiającego nie wskazują choćby pośrednio na konkretnego dostawcę, czy konkretny produkt.

Dodatkowo należy zauważyć, iż każdy podmiot miał i nadal ma możliwość ubiegania się o przyznanie certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Proces certyfikacji jest przy tym dobrowolny. W konsekwencji certyfikaty wymagane przez Zamawiającego są dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Posiadanie przez produkt taki jak nawierzchnia boiska, certyfikatów wystawionych przez międzynarodowe federacje sportowe jest często stosowanym elementem opisu przedmiotów zamówień w postępowaniach prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych, stąd też zastosowanie takiego właśnie elementu nie jest z całą pewnością zaskoczeniem dla wykonawców działających na rynku.

Powyższe wywody, dotyczące dopuszczalności zamieszczania w opisie przedmiotu zamówienia wymogów posiadania certyfikatu, znajdują potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Tytułem przykładu wskazać należy wyrok z dnia 15 października 2019 roku (sygn. akt KIO 1851/19), w uzasadnieniu którego stwierdzono, iż: „Kształtowanie kryterium przez wskazanie posiadania określonego certyfikatu nie jest niedozwolone. Określone przez zamawiającego wymagania w przedmiocie zamówienia to w zasadzie niekończąca się możliwość doboru kryteriów, bowiem to przedmiot zamówienia, jego

charakter i potrzeby zamawiającego wskazane w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kreują budowę kryterium oceny ofert, którego kształt i charakter zdeterminowane są w szczególności rodzajem zamówienia. Poszukiwanie przez zamawiających kryteriów oceny ofert winno stanowić stały element postępowań, bowiem każde z zamówień w zasadzie jest inne, jak również inne są potrzeby każdego zamawiającego. Podkreślenia wymaga także, że ustawowe wymagania co do kryteriów poza cenowych są szersze, czego efektem mogą być ukształtowane przez zamawiających kryteria oceny ofert nieznanne, niestosowane dotychczas. Zamawiający mają prawo kształtowania kryteriów poza cenowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem każdorazowo swoich potrzeb.”

Uczciwa konkurencja powinna być definiowana jako dążenie do uzyskania jak najlepszych ofert, a nie dostosowywanie (minimalizowanie) wymagań do odpowiadających danemu wykonawcy. Wysokie wymagania same w sobie nie stanowią naruszenia uczciwej konkurencji, lecz są nakierowane na wysoką jakość usługi” wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. akt KIO 2331/15 Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011r. sygn. akt III C 1161/09 (LBX nr 1714132), gdzie w uzasadnieniu sąd wyraźnie wskazał, że *”zakaz opisany w przepisie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego przedmiotów nie odpowiadających jego potrzebom zarówno co do jakości, funkcjonalności jak i warunków bezpieczeństwa”*.

Pytanie nr 4:

W związku z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania w dniu 18 czerwca 2024r informujemy, że przy terminie składania ofert wyznaczonym po zmianie na 28 czerwca 2024r okres związania ofertą powinien być do 28 lipca 2024r (30 dni), tymczasem w odpowiedzi wskazano datę 27 lipca 2024r , prosimy o zweryfikowanie zapisów w tym zakresie

Odpowiedz na pytanie nr 4:

W odpowiedzi na wniosek zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne (np. w trybie podstawowym) wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Czyli pierwszym dniem jest bowiem właśnie dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. 28.06.2024 r. liczone 30 dni daje datę terminu związania ofertą 27.07.2024 r.

Pytanie nr 5:

W związku z zaprojektowanym wykonaniem fragmentu ściany z napisem od strony boiska - pasa pomarańczowego elewacji w technologii elewacji wentylowanej z wykończeniem płytami z

dwóch warstw blachy aluminiowej z rdzeniem mineralnym, prosimy o doprecyzowanie, czy jest to

jedyny fragmenty elewacji do wykonania w tej technologii?

Czy pozostałe części elewacji należy wykonać w technologii typowej elewacji metodą BSO?

Odpowiedź na pytanie nr 5 :

Zamawiający informuje, że co do zakresu wykonania wykończenia elewacji z płyt z dwóch warstw blachy aluminiowej z rdzeniem mineralnym w postaci elewacji wentylowanej, Zamawiający podjął ostateczną decyzję, że fragmenty elewacji w tej technologii należy przewidzieć w ofercie, poza pomarańczowym elementem z napisem od strony boiska ale również dla fragmentów kolorowych elewacji w kolorze żółtym, zlokalizowanych przy wejściu głównym do obiektu – łącznik przy szkole, oraz przy sali siłowni a także jako tło liter napisu od strony boisk ORLIKa.

Dla potrzeb doprecyzowania Zamawiający załącza poprawione elewacje obiektu z oznaczeniem miejsc elewacji, które należy wykonać w technologii elewacji wentylowanej z wykończeniem dwóch warstw blachy aluminiowej z rdzeniem mineralnym.

Na załączonych elewacjach zwymiarowano również projektowane napisy.

Pytanie nr 6.

Dot. Napisu na elewacji. Bardzo prosimy o informację czy napis na elewacji ma być podświetlany, czy litery mają być płaskie czy 3D oraz wnosimy o zwymiarowanie napisu oraz herbu.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Litery należy wykonać jako pojedyncze bloki 3D, w kolorze czarnym (matowym), podświetlane specjalną taśmą LED od tyłu (efekt HALO), odporną na warunki atmosferyczne, podobnie jak same litery (w formie blokowej litery montowane na dystansach tulejkowych). Świecenie w kolorze białym, neutralnym. Podświetlenie polegające na tylnej otoczce świetlnej wokół znaku o zaciemnionym przestrzennym „kloszu”. Litery wykonane przy użyciu profesjonalnych maszyn CNC z dużą dokładnością (precyzyjnie).

Parametry:

- wysokość liter 69cm, wysokość herbu gminy: 89cm,
- głębokość 10 cm,
- front: dibond 3mm w kolorze czarnym matowym,
- boki: taśma aluminiowa w kolorze czarnym,
- podświetlenie: wodoodporna taśma LED 12V — kolor biały neutralny.
- montaż: tulejki aluminiowe, dystans 8 cm,

Należy dostarczyć produkt wskazany przez producenta do zastosowania zewnętrznego, z tyłu znaku wyprowadzony przewód do podłączenia zasilacza 12V – w ofercie należy przewidzieć doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy w budynku jak również zamontowanie do elewacji w technologii wentylowanej (podkonstrukcja pod montaż liter) – przewidzieć: dystanse, profile,

kotwy itp. do zamocowania tulejkowego, wyposażenie we wszystkie niezbędne do zamontowania i trwałego użytkowania (funkcjonowania), elementy, takie jak: zasilacze, łączniki, przewodowanie, czujnik zmiernych itp. Herb gminy Będków wykonać wg wzoru, który dostarczy Zamawiający, odwzorowując odpowiednio kolory i proporcje do wskazanych wymiarów.

Wymiary pokazano na poprawionych i załączonych do postępowania elewacji budynku.

Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert dokonujący poniższych zmian:

1. w rozdz. XVII SWZ „Termin związania z ofertą ” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą: przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, przy czym, pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 31.07.2024 r.”

2. w rozdz. XVI SWZ „Sposób i termin składania i otwarcia ofert ” ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 02.07.2024 r. do godziny 10:00.**

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02.07.2024 r. o godzinie 11:00”**

Zamawiający, udostępnia na stronie prowadzonego postępowania:

Załącznik nr 1a opis elewacji zawierający poprawione elewacje obiektu z oznaczeniem miejsc elewacji, które należy wykonać w technologii elewacji wentylowanej z wykończeniem dwóch warstw blachy aluminiowej z rdzeniem mineralnym Na załączonych elewacjach zwymiarowano również projektowane napisy.

Załącznik 1b spis wyposażenia w którym zostały doprecyzowane wymagania odnośnie parametrów sprzętu sportowego.