

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie*”, które jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych**.

---

Będków, dnia 27.03.2023 r.

**Znak sprawy: ZP.271.2.2023**

**Dotyczy:** postępowania pn.: *Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie*

**A.** Działając na podstawie 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Będków, w imieniu i na rzecz której działa r. pr. Konrad Cichoń, przekazuje treść otrzymanych zapytań do SWZ i udzielonych na nie odpowiedzi oraz zmienia treść dokumentów zamówienia:

**1)** Czy rozdzielnia główna (RG) w obiekcie podlega wymianie?

**Odp.** Zamawiający oczekują wymiany rozdzielni głównej (RG) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

**2)** Czy tablice bezpiecznikowe (TB) znajdujące się na poszczególnych poziomach podlegają wymianie?

**Odp.** Zamawiający oczekują wymiany tablic bezpiecznikowych (TB) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

**3)** Czy rozdzielnia pomiarowa (RP) i układ pomiarowy podlegają wymianie?

**Odp.** Zamawiający oczekują wymiany rozdzielni pomiarowej (RP) i układu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

**4)** Czy linie zasilające tablice bezpiecznikowe (TB) na odcinkach od (RG) do (TB) podlegają wymianie?

**Odp.** Zamawiający oczekują wymiany linii zasilających tablic bezpiecznikowych (TB) na odcinkach od (RG) do (TB) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

**5)** Czy do zasilania przepływowych ogrzewaczy wody należy przewidzieć nowe zasilanie elektryczne?



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie*”, które jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych**.

---

**Odp.** Zamawiający oczekują nowego zasiania do przepływowych ogrzewaczy wody.

**6)** Czy przepływowe ogrzewacze wody mają być pod umywalkowe czy nad umywalkowe?

**Odp.** Zamawiający oczekują spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i norm.

**B. Pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentów zamówienia i wiążą podczas składania ofert.**

**C. Z uwagi na udzielone odpowiedzi, Zamawiający zmienia SWZ w ten sposób, że:**

W pkt 14.2 i 14.3 SWZ przed zmianą jest:

**14.2.** Termin składania ofert: **28.03.2023 r., godz. 10:00**

**14.3.** Termin otwarcia ofert: **28.03.2023 r., godz. 11:00**

W pkt 14.2 i 14.3 SWZ po zmianie jest:

**14.2.** Termin składania ofert: **31.03.2023 r., godz. 10:00**

**14.3.** Termin otwarcia ofert: **31.03.2023 r., godz. 11:00**

W pkt 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 26.04.2023 r.**

W pkt 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29.04.2023 r.**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie*”, które jest dofinansowane ze środków *Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych*.

---

- D. Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.**
  
- E. Powyższe zmiany powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 13.03.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00133498/01.**