


- UWAGI:
- Instalację wykonać systemem podłynkowym w rurkach peschla.
 - Układ zasilania TN-S.
 - Obwody gniazd wykonać przewodem YDY3x2,5mm².
 - W pomieszczeniach z wodą bieżącą zastosować osprzęt bryzgoszczelny.

		FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA	
malecbarbara@poczta.onet.pl		mgr inż. Barbara MALEC	
tel. kom. 602 22 90 70		91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61	
TEMAT :			
ROZBUDOWA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
LOKALIZACJA:		SŁUGOCICE , gm. BĘDKÓW , działka nr ew. gr. 217/1	
PROJEKTANT:		inż. Jerzy Jakubowski upr. nr NB.IV.7342/49/98	
TYTUŁ RYS: SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH.			
DATA:	SIERPIEŃ 2011 R.	SKALĄC:	NR. RYS.
		1:100	E1