



- UWAGI:
1. Instalację wykonać systemem podtynkowymi rurkami peschla.
 2. Układ zasilania TN-S.
 3. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY3x1,5mm².
 4. W pomieszczeniach z wodą bieżącą zastosować sprzęt bryzgoszczelny.
 5. Łączniki oświetlenia montować na wysokości ok. 1,2 m nad poziomem podłogi.

- oprawa typu 4x18W
- oprawa typu 2x36W
- oprawa typu downlight
- oprawa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne

<div>BM</div>		FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA	
małcuchbaraa@poczta.onet.pl		mgr inż. Barbara MALEC	
tel. kom. 602 22 90 70		91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61	
TEMAT: ROZBUDOWA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
LOKALIZACJA: SŁUGOCICE, gm. BĘDKÓW, działka nr ew. gr. 217/1			
PROJEKTANT: inż. Jerzy Jakubowski		upr. nr NB.IV.7342/49/98	
TYTUŁ RYS: SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA.			
DATA: SIERPIEŃ 2011 R.	SKALA: 1:100	NR. RYS.:	E2