

Znak: ZP.271.23.2021

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na: **"Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Będków "**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na skierowane w dniu 13.01.2021 r. do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129.) udzielam następujących wyjaśnień:

pytanie nr 1

Tężnia ma dach wielospadowy, dachy wielospadowe na każdym łączeniu powierzchni muszą mieć gąsior. Nie ma ich zaznaczonych na rysunkach projektowych, a nie wyglądają one zbyt estetycznie przy takich kształtach dachów.

W związku z tym czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę na gont bitumiczny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę gontu na bitumiczny.

Wszystkie wymagane technologicznie elementy systemowe pokrycia należy zastosować niezależnie od tego czy są one wskazane w projekcie czy nie.

WÓJT
mgr Dariusz Misztal