

Będków, dnia 14-04-2025 r.

ZNAK: UWŚ.7012.6.2025

P. Iwona Cieplucha
Remiszewice 18
97-319 Będków

Urząd Gminy Będków wyraża zgodę na podłączenie do sieci wodociągowej Będków działki nr 272/4 obręb Remiszewice po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

- wykonać mapę projektową geodezyjną oraz projekt techniczny sieci wodociągowej, gotowy projekt przekazać do uzgodnienia gestorowi sieci
- koszty związane z budową i materiałami do budowy pokrywa Pani w 100%,
- sieć wykonać z rur PVC lub PE, przekrój dobrać zgodnie z zapotrzebowaniem
- wcinę do rurociągu PVC 80 wykonać w działce nr 270 obręb Remiszewice naprzeciw działki nr 272/4
- Trójnik wykonać na nasuwkach, w odejściu wykonać zasuwę kołnierзовą odcinającą z miękkim uszczelnieniem klina, korę zasuwy uszczelniający gwintowany zabezpieczony przed wykręceniem zakryty uszczelką czyszczącą
- obudowę klucza zasuwy wyposażać w skrzynkę uliczną i obrukować lub wbudować betonowy prefabrykat,
- uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej G19 116017E
- końcówki sieci zakończone hydrantami
- hydranty należy lokalizować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zmianami)
- po wykonaniu robót dokonać próby szczelności, przeprowadzić dezynfekcję i badania wody przed włączeniem do sieci
- przyjęcia do eksploatacji dokona Urząd Gminy Będków Wodociąg po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru.
W trakcie odbioru inwestor winien przekazać Urzędowi Gminy dokumentację powykonawczą wykonanej sieci pod rygorem nieważności odbioru.
- Warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania

Z up. WÓJTA GMINY

Krzysztof Jędrzejczyk
Sekretarz Gminy