

GMINA BĘDKÓW
97-319 Będków
ul. Parkowa 3
NIP 773-22-23-401

Nr sprawy: ZP.271.1.2015

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi gminnej we wsi Rudnik”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),

udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 :

Wymagania techniczne WT-1 i WT-2 wyd. 2008 zostały zastąpione w 2010 roku wymaganiami technicznymi WT-1 i WT-2 wyd.2010. Zmiana ta spowodowała usunięcie wielu błędów zapisów, występujących w zastąpionych dokumentach.

Czy w związku z tym faktem Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno-asfaltowych opartych na Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd.2010, czy podtrzymuje swoje stanowisko aby przygotować mieszanki mineralno-asfaltowe według dokumentacji nieaktualnej i obciążonej błędami merytorycznymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno-asfaltowych opartych na Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd.2010.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk