

Nr. pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m2]	Podłoga	Ściany	Sufit	Inne
----------	------------	-------------------	---------	--------	-------	------

PIWNICA						
0.01.	Klatka schodowa	11,28	Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	
0.02.	Pom. na odpady i techniczne	2,59	Płytki ceramiczne gres.	Tynk cementowo-wapienny kat. III. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	
0.03.	Gabinet elektro-, krio- i światłoterapii i terapii ultradźwiękami	35,10	Poziom posadzki do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki. Ścianki wys. 2,1m z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
0.04.	Gabinet magnetoterapii	9,10	Poziom posadzki do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
0.05.	Klatka schodowa	6,47	Poziom posadzki częściowo do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Dodatkowe dwa stopnie. Płytki ceramiczne gres.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
0.06.	Gabinet hydroterapii	27,52	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
0.07.	Pokój biurowy fizjoterapeuty	9,45	Poziom posadzki do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Wykładzina PCV o podwyższonej jakości, elastyczności i ścieralności.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	

0.08.	Korytarz, poczekalnia	34,18	Poziom posadzki do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Pomieszczenie wyposażać w 2 gaśnice proszkowe o masie min. 2kg.
0.09.	Gabinet kinezyterapii i masażu	32,89	Poziom posadzki do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki. Ścianki wys. 2,1m z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
0.10.	WC personelu	2,42	Poziom posadzki do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
0.11.	WC pacjentów	4,28	Poziom posadzki do obniżenia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
0.12.	Łazienka pacjentów	4,73	Poziom posadzki do podniesienia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
0.13.	Szatnia pacjentów	5,33	Poziom posadzki do podniesienia o 30cm, nowe warstwy podposadzkowe. Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
0.14.	Skład opału	10,49	Płytki ceramiczne gres.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Farba emulsyjna.	
0.15.	Kotłownia	20,15	Płytki ceramiczne gres.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Farba emulsyjna.	Pomieszczenie wyposażać w gaśnicę proszkową o masie 6kg.

0.16.	Pomieszczenie techniczne	3,30	Płytki ceramiczne gres.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej farba emulsvina.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Farba emulsyjna.	
-------	--------------------------	------	-------------------------	--	---	--

Razem:	219,28
--------	--------

PARTER						
1.01.	Klatka schodowa	32,60	Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	
1.02.	Gabinet dentystyczny	23,31	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki i zlewozmywaka.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
1.03.	Gabinet lekarski	19,03	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznvch wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
1.04.	WC pacjentów	3,56	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsvina.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
1.05.	Klatka schodowa	12,30	Płytki ceramiczne gres.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
1.06.	Gabinet USG	16,24	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznvch wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	

1.07.	WC personelu	2,96	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
1.08.	WC pacjentów	4,39	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
1.09.	Korytarz, poczekalnia	32,09	Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Pomieszczenie wyposażać w gaśnicę proszkową o masie min. 2kg.
1.10.	Korytarz, poczekalnia	19,46	Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Pomieszczenie wyposażać w gaśnicę proszkową o masie min. 2kg.
1.11.	Gabinet zabiegowy	14,26	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki i zlewozmywaka.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
1.12.	Sala "R"	12,00	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
1.13.	Rejestracja	10,40	Wykładzina PCV o podwyższonej jakości, elastyczności i ścieralności.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	

1.14.	Pokój socjalny personelu, szatnia	10,32	Wykładzina PCV o podwyższonej jakości, elastyczności i ścieralności.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna. Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki i zlewozmywaka.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
1.15.	Gabinet przygotowawczo-zabiegowy dla dzieci zdrowych	21,05	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki i zlewozmywaka.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
1.16.	Gabinet badań dzieci zdrowych	16,23	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	

Razem:	250,20
---------------	---------------

PIĘTRO						
2.01.	Klatka schodowa	18,52	Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	
2.02.	Pokój biurowy	24,90	Wykładzina PCV o podwyższonej jakości, elastyczności i ścieralności.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
2.03.	Łazienka personelu	5,38	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
2.04.	Pokój biurowy księgowej	8,16	Wykładzina PCV o podwyższonej jakości, elastyczności i ścieralności.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	

2.05.	Komunikacja	5,44	Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	
2.06.	Pom. porządkowe	2,20	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Zlew jednokomorowy na wysokości 50cm od podłogi.
2.07.	Klatka schodowa	6,75	Płytki ceramiczne gres.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
2.08.	Gabinet ginekologiczny	20,41	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki i zlewozmywaka.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
2.09.	Przebieralnia	3,25	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
2.10.	Kabina higieny osobistej	4,29	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
2.11.	Korytarz, poczekalnia	44,77	Płytki ceramiczne gres antypoślizgowe o podwyższonej ścieralności, kompozycja z płytek o różnych barwach i rodzajach wykończenia powierzchni.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Wyprawa strukturalna do wysokości 1,5m, powyżej farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna w kolorze pastelowym.	Pomieszczenie wyposażać w 2 gaśnice proszkowe o masie min. 2kg.

2.12.	Gabinet zabiegowy	14,87	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki i zlewozmywaka.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
2.13.	Pom. pomocnicze	8,32	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
2.14.	Gabinet lekarski chirurga	17,04	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	
2.15.	WC pacjentów	4,32	Płytki ceramiczne odporne na ścieranie, fuga nienasiąkliwa.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Płytki ceramiczne do wysokości 2,1m, powyżej gładź gipsowa i farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
2.16.	Pokój biurowy położnej i pielęgniarki środowiskowej	19,38	Wykładzina PCV o podwyższonej jakości, elastyczności i ścieralności.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba emulsyjna.	
2.17.	Gabinet lekarski laryngologa i okulisty	24,59	Wykładzina homogeniczna PCV dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. Połączenia ścian z podłogą wykonać jako półokrągłe z wywinięciem na ścianę min. 10cm.	Na ścianach istniejących skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia). Fartuch z płytek ceramicznych wokół umywalki.	Na istniejącym suficie skucie odparzonych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. Tynk cementowo-wapienny kat. III, gładź gipsowa. Farba zmywalna lateksowa (przeznaczona dla obiektów służby zdrowia).	

Razem:	232,59
---------------	---------------