



- UWAGI:
1. Piony CO prowadzić w bruzdach ściennych
 2. Rozprowadzenie instalacji CO wykonać w posadzce
 3. Podesiście do grzejników wykonać w ścianie
 4. Rury prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych izolować pianką PE do instalacji podłogowych
 5. Instalację w otworze kolonni wykonać z rur stalowych
 6. W najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietzniki automatyczne

OZNACZENIA:

ZB Zawór bezpieczeństwa
Z Zasobnik CWU
NWO Naczynie wzbiorcze typu otwartego
NW Naczynie wzbiorcze typu zamkniętego
K Kocioł
PO Pompa obiegowa zamkniętego CO
P Pompa obiegowa otwartego CO
PL Pompa ładująca zasobnik

← Nawietrzak podokłenny z filtrem

← Wentylator ścienny

← Zawór z głowicą termostaticzną

← Zawór prosty odcinający

← Piony instalacji CO

← Odpowietznik automatyczny

Wojciech Wołnicki		97-300 Pleszów, Ryb. ul. Piłsudskiego 32B
WNI-PROJEKT		97-300 Pleszów, Ryb. ul. Piłsudskiego 32B
TEMAT		PROJEKT BUDOWLANI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
OPRACOWANIE		BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
INWESTOR		Gmina Będzów z siedzibą ul. Parkowa 3, 97-319 Będzów
LOKALIZACJA		ul. Reymonta 8, 97-319 Będzów
PROJEKTANT		mgr inż. Fryderyk Klingner upr. nr. LOD/0918/PWOS/09
SPRACOWUJĄCY		mgr inż. Bogdan Jerzy Wraszcz upr. nr. BP IV-1023042/79
ASYSTENT PROJEKTANT		mgr inż. Wojciech Wołnicki
TYTUŁ RYS.		INSTALACJA CO - RZUT PIONNIC
DATA		STYCZEŃ 2011
SKALA		1:50
NE RYS.		1