


- UWAGI:
1. Piony CO prowadzić w brzdach ściennych
 2. Rozprowadzenie instalacji CO wykonać w posadzce
 3. Podejście do grzejników / gąsienic wykonać w ścianie
 4. Rury prowadzone w posadzce w brzdach ściennych izolować pianką PE do instalacji podłogowych
 5. Instalację w obrębie kolumny wykonać z rur stalowych
 6. W najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietzniki automatyczne

OZNACZENIA:

- 1. Nawietrzak podkietny z filtrem
- 2. Wentylator ścienny
- 3. Zawór z głowicą termostaticzną
- 4. Zawór prosty oddalający
- 5. Piony instalacji CO



Wojciech Wołnicki			
97-300 Plesków, Ryb. ul. Piłsudskiego 32B			
Wojciech Wołnicki			
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA		
OPRACOWANIE	BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA		
INWESTOR	Gmina Będków z siedzibą ul. Parkowa 3, 97-319 Będków		
LOKALIZACJA	ul. Reymonta 8, 97-319 Będków		
INWEST.	mgr inż. Fryderyk Klingner upr. nr. LOD/0918/PWOS/09		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Jerzy Wraszczak upr. nr. BP IV-1022042/79		
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Wojciech Wołnicki		
ASISTENT PROJ.	mgr inż. Wojciech Wołnicki		
TYTUŁ RYS.	INSTALACJA CO Z ELEMENTAMI WENTYLACJI - RZUT PARTERU		
DATA:	STYCZEŃ 2011	SKALA:	1:50
NE RYS.			2