



- UWAGI:
1. Piony CO prowadzić w bzdach ściennych
 2. Podjąć do grzejników / gałąź wykonać w ścianie
 3. Rury prowadzone w posadzce i w bzdach ściennych izolować pianką PE do instalacji podłogowych
 4. Instalację w obrębie kolonni wykonać z rur stalowych
 5. W najwyższych punktach instalacji i na pionach zasilania zastosować odpowietrzniki automatyczne

OZNACZENIA:

- ← → Nawietrzak podokienne z filtrem
- Wentylator ścienny
- ⊗ Zawór z głowicą termostaticzną
- ⊖ Zawór prosty odchylający powrotny
- ⊕ Piony instalacji CO
- ⊗ Odpowietrzniki automatyczne



Wojciech Wołnicki			
ul. Piłsudskiego 328			
97-300 Pleszew, Tymb. ul. Piłsudskiego 328			
TEMAT	ROZBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA		
OPRACOWANIE	BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA		
INWESTOR	Gmina Będów z siedzibą ul. Parkowa 3, 97-319 Będów		
LOKALIZACJA	ul. Reymonta 8, 97-319 Będów		
INWEST.	mgr inż. Fryderyk Klingner upr. nr. LOD/0918/PWOS/09		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Jerzy Wraszczak upr. nr. BP IV-102204/279		
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Wojciech Wołnicki		
ASISTENT PROJ.	mgr inż. Wojciech Wołnicki		
TYTUŁ RYS.	INSTALACJA CO Z ELEMENTAMI WENTYLACJI - RZUT PIĘTRA		
DATA:	STYCZEŃ 2011	SKALA:	1:50
NE RYS.	3		