



- UWAGI:
- Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować.
 - Zwody poziome na dachu wykonać z uchwytyów wkręcanych na ogniomurze, oraz uchwytyów przyklejanych na połaci dachowej do papy.
 - Na kominach zastosować iglice kominowe (wysiąające ok 0,5m ponad poziom komina).
 - Istniejące zwody pionowe wykonać z wykorzystaniem uchwytyów naciągowych i kotew wbijanych w mur. Do łączenia drutu wykorzystać złącza przelotowe.
 - Przewody odprowadzające (bednarka) zamocować do ściany przy pomocy uchwytyów przykręcanych na bednarkę (nr 26041).
 - Projektowane uzienienie otokowe przyłączyć do uzienienia istniejącego.
 - Bednarkę zakopać w odległości ok. 1m od budynku, nagiętkości min. 0,6m.
 - Rezystancja uzienienia dla złącza kontrolnego $R_u < 15 \text{ ohm}$.

BM				FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA			
majebarman@poczta.onet.pl				mgr inż. Barbara MALEC			
tel. kom. 602 22 90 70				91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61			
TEMAT :				PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY			
I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA				BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE			
LOKALIZACJA:				ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, dzielnica nr ew. gr. 270, 271/1			
PROJEKTANT:				inż. Jerzy Jakubowski			
ASISTENT:				upr. nr NB.IV.7342/49/98			
TYTUŁ RYS.:				SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ.			
DATA:	STYCZEŃ 2011 R.	SKALA:	1:100	NR:	RYS.:	E-10	