



UWAGI:

- Instalację wykonać systemem podtylnkowym w rurkach.
- Układ zasilania TN-S.
- Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYt 3x1,5mm².
- W pomieszczeniach z wodą bieżącą (kotłownia) zastosować osprzęt hermetyczny.

FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA mgr inż. Barbara MALEC			
małebartaa@poczta.onet.pl 91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61 tel. kom. 602 22 80 70			
TEMAT : PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE			
LOKALIZACJA:	ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, działki nr ew. gr. 270, 271/1		
PROJEKTANT:	inż. Jerzy Jakubowski upr. nr NB.IV.7342/49/98		
ASYSTENT:			
TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIWNICE.		
DATA:	STYCZEŃ 2011 R.	SKALA:	1:100
		NR. RYS.:	E-2