



- licznik dwufazowy (dwufazowy)
- oprawa świetłokowa 1x36W
- oprawa świetłokowa 2x36W
- oprawa do żarówki (np. 75W)
- wentylator łazienkowy 230V

- UWAGI:**
1. Instalację wykonać systemem podtynkowym w rurkach.
  2. Układ zasilania TN-S.
  3. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYt 3x1,5mm<sup>2</sup>.
  4. W pomieszczeniach z wodą bieżącą (kuchnia) zastosować osprzęt hermetyczny.

<b>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</b>			
<b>mgr inż. Barbara MALEC</b>			
malembarbara@poczta.onet.pl 91 - 020 Łódź ul. Inowrocławska 5 m. 61			
tel. kom. 602 22 90 70			
<b>TEMAT :</b> PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE			
<b>LOKALIZACJA:</b> ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, działki nr ew. gr. 270, 271/1			
<b>PROJEKTANT:</b> inż. Jerzy Jakubowski		upr. nr NB.IV.7342/49/98	
<b>ASYSTENT:</b>			
<b>TYTUŁ RYS.:</b> SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIĘTRO.			
<b>DATA:</b> STYCZEŃ 2011 R.	<b>SKALA:</b> 1:100	<b>NR. RYS.:</b> E-7	