



- ☹ Nw

Nawietrzak DAKO  
200W, 230V

☹ Wk

Wentylator kanałowy Dospel POL06  
20W, 0,13A, 230V
- UWAGI:

1. Instalację wykonać systemem podtynkowym w rurokach.

2. Układ zasilania TN-S.

3. Obwody wykonać przewodem YDYt 3x1,5mm<sup>2</sup>.

4. Łączniki wentylacji o innej kolorystyce (np. oświetleniowe białe, wentylacji brązowe).

<div><div>BM</div><div>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</div><div>mgr inż. Barbara MALEC</div><div>malieb@baraa.poczta.onia.pl</div><div>91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61</div><div>tel. kom. 602 22 90 70</div></div>			
TEMAT : PROJEKTY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE			
LOKALIZACJA:	ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, działki nr ew. gr. 270, 271/1		
PROJEKTANT:	inż. Jerzy Jakubowski upr. nr NB.IV.7342/49/98		
ASYSTENT:			
TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - PARTER.		
DATA:	STYCZEŃ 2011 R.	SKALA:	1:100
		NR. RYS.:	E-8