



- ☉ **Nw**      Nawietrzak DARKO  
200W, 230V
- ☉ **Wk**      Wentylator kanałowy Despel POL06  
20W, 0.13A, 230V

- UWAGI:**
1. Instalację wykonać systemem podtynkowym w rurkach.
  2. Układ zasilania TN-S.
  3. Obwody wykonać przewodem YDYt 3x1,5mm<sup>2</sup>.
  4. Łączniki wentylacji o innej kolorystyce (np. oświetleniowe białe, wentylacji brązowe).

<div><div>BM</div><div>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</div><div>mgr inż. Barbara MALEC</div><div>malecbarbara@poczta.onet.pl      91 - 020 ŁÓDŹ    ul. Inowrocławska 5 m. 61</div><div>tel. kom. 602 22 90 70</div></div>	
TEMAT : <b>PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE</b>	
LOKALIZACJA:    ul. Reymonta 8, 97-319 Będków, działki nr ew. gr. 270, 271/1	
PROJEKTANT:	inż. Jęzzy Jakubowski
	upr. nr NB.IV.7342/49/98
ASYSTENT:	
TYTUŁ RYS.:	<b>SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - PIĘTRO.</b>
DATA:	STYCZEŃ 2011 R.
	SKALA:
	1:100
	NR. RYS.:
	<b>E-9</b>