

Nr sprawy: ZP.271.10.2013

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia**”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udzielam następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 9:**

Proszę o wyjaśnienie dotyczące poz. 99 załącznika nr 10.

Podany w przedmiarze wymiar wyłazu 150 x 150 cm i klasie EI30 nie występuje w produkcji znanych nam producentów. Prosimy o wskazanie producenta wyłazu w celu uzyskania podstawy do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie może zatem wskazać konkretnego producenta. W przypadku trudności w pozyskaniu wyłazu o podanych wymiarach, wycenę należy sporządzić w oparciu o indywidualne zamówienie.

**Pytanie nr 10:**

- pytanie odnośnie drzwi zewnętrznych Dz3:

-wskazane w specyfikacji drzwi stalowe zewnętrzne z naświetlem w klasie EI30 w kolorze jasny dąb są nieosiągalne.

Możliwe jest jedynie uzyskanie dowolnego koloru z palety RAL. Czy zamawiający przyjmuje taką zmianę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru zbliżonego koloru z palety RAL po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  
**WOJT**  
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk